



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н00824

№ ПС 008615

Срок действия с 30.03.2023г. по 29.03.2028г.

Код ОК 034-2014
(ОКПД2)

20.30.22

Код ТН ВЭД

3210 009 009

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО «Лоймина»

606673, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7, Российская Федерация. ОГРН: 1085248000617. Телефон: +7(831) 421 53 95

Адрес электронной почты: info@loymina.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

ООО «Лоймина»

606673, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7, Российская Федерация. ОГРН: 1085248000617. Телефон: +7(831) 421 53 95

Адрес электронной почты: info@loymina.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ФЕНИКС» Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС»,

144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31.

Телефон: 8(915)115-37-68. E-mail: feniks-sertifikat@mail.ru ОГРН 1185053020624.

Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2024г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Грунт силикатный Culture Silicate Primer т.м. «Swiss Lake» и грунт золь-силикатный Special Silicate Primer т.м. «Swiss Lake», с расходом от 100 до 120 г/м², выпускаемые по ТУ 20.59.59-018-85287842-2023 Грунт силикатный и золь-силикатный «SWISS LAKE». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»; Группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; Группа дымообразующей способности – Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.18); Группа токсичности продуктов горения – Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.20).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 03/23-32С от 29.03.2023 г., № 03/23-33С от 29.03.2023 г., ООО «ФЕНИКС» ИЛ «ФЕНИКС», № ССБК RU. 21ПБ23 до 24.08.2024 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 00495-АО от 16.02.2023 г. ОС «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС», № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 20.59.59-018-85287842-2023 Грунт силикатный и золь-силикатный «SWISS LAKE»

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.В. Беляков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.В. Колчин

